

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



Nr S.CE/PL/0618/V3/2016/545

Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ

Typ/typy: (1) **KSD-T1+T2 275/150 3P,** (2) **KSD-T1+T2 275/200 M,**
 (3) **KSD-T1T2 275/200 3P+N,** (4) **KSD-T1+T2 275/50 1P,**
 (5) **KSD-T1T2 275/200R3P+N,** (6) **KSD-T1+T2 275/50 M,**
 (7) **KSD-T2 275/120 3P,** (8) **KSD-T2 275/160 3P+N,**
 (9) **KSD-T2 275/40 1P,** (10) **KSD-T2 275/40 M**

Znak towarowy:

**Podstawowe parametry:** Un: 230V~; Uc: 275V~; (1)- (6): lin: 25kA, Imax: 50kA; (7)- (10): lin: 20kA, Imax: 40kA**Oznaczenie serii/partii:** #JD

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU**Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 61643-11:2012**EN 50581:2012****Informacje dodatkowe:**Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2008** potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL8000069 wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.**ID 0618; S.CE/545**

Radzionków, 10.04.2016

www.kanlux.pl**Kanlux SA**ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska
tel. /32/388 74 00, fax /32/388 74 99, e-mail: kanlux@kanlux.pl

Kanlux S.A. Dyrektor Działu Technicznego **Kanlux S.A.**
 Kierownik Laboratorium Badawczego **Dariusz Stanićzek** Specjalista ds. Wdrożenia i Certyfikacji Produktów **Adam Wabnic**
Krzysztof Żurek
 (imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)