





SDD1xx121E
SDD5xx121E



LED 100v W
1470 W
1470 W
1000 VA
C 10 A, 140μF

1470 W
1000 VA
M 600 VA



fr Interrupteur 8 A de carte encodée électronique

Accessoires nécessaires

- A compléter avec:
• cadre du design correspondant

Pour votre sécurité



RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU DE COUP D'ARC

L'installation électrique répondant aux normes de sécurité doit être effectuée par des professionnels compétents. Les professionnels compétents doivent justifier de connaissances approfondies dans les domaines suivants :

- Raccordement aux réseaux d'installation
- Raccordement de différents appareils électriques
- Pose de câbles électriques
- Normes de sécurité, règles et réglementations locales pour le câblage

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou de graves blessures.



Risque de blessure mortelle due à un choc électrique.

La sortie peut être porteuse de courant électrique même une fois la charge coupée.

- Lors d'activités sur l'appareil : Déconnectez impérativement l'appareil de l'alimentation électrique à l'aide du fusible du circuit d'entrée.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou de graves blessures.

Présentation de l'interrupteur carte encodée électronique

Avec la interrupteur 8 A de carte encodée électronique (ci-après dénommée l'interrupteur carte codée), vous pouvez utiliser une carte codée pour commuter des charges ohmiques, inductives ou capacitives ou pour commander un contrôleur externe en cas de charges plus importantes.

Lorsque la carte est insérée, les charges connectées sont activées.

Une fois la carte retirée, les charges sont désactivées après une durée de surcurrence préprogrammée.

Installation et connexion



Fonctionnement



Caractéristiques techniques

Tension nominale : 230 V~, 50 Hz
Puissance nominale : → W
Bornes de raccordement : max. 2 x 2,5 mm²
Courant nominal : 8 A
Type de carte : 54 x 86 x 0,85 mm (max), insertion verticale
Fusible : électronique
Protection : contre les surtensions et protection thermique
Contact de relais : potentiel libre

Ne pas jeter l'appareil avec les déchets ménagers ordinaires mais le mettre au rebut en le déposant dans un centre de collecte publique. Un recyclage professionnel protège les personnes et l'environnement contre de potentiels effets négatifs.

Schneider Electric Industries SAS

En cas de questions techniques, veuillez contacter le Support Clients de votre pays.
schneider-electric.com/contact

es Interruptor de tarjeta electrónica de 8 A

Accesorios necesarios

- Para completar con:
• Marco con el diseño correspondiente

Por su propia seguridad



PELIGRO PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

Solo profesionales especializados deben llevar a cabo una instalación eléctrica segura. Los profesionales especializados deben demostrar un amplio conocimiento en las siguientes áreas:

- Conexión a redes de instalación
- Conexión de varios dispositivos eléctricos
- Tendido de cables eléctricos
- Normas de seguridad, normativas y reglamentos sobre cableado

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte o lesiones graves.



PELIGRO Peligro de lesiones graves por descarga eléctrica.

Puede haber tensión en la salida, incluso cuando la carga está desconectada.

- Cuando trabaje con el dispositivo: Desconéctelo siempre de la alimentación utilizando el fusible del circuito entrante.

El incumplimiento de estas instrucciones causará la muerte o lesiones graves.

Información sobre el interruptor de tarjeta electrónica

Con el interruptor de tarjeta electrónica de 8 A (en adelante interruptor de tarjeta), puede utilizar una tarjeta llave para cambiar cargas ohmicas, inductivas o capacitivas o para controlar un controlador externo en caso de cargas superiores.

Cuando se inserta la tarjeta, las cargas conectadas se encienden.

Después de retirar la tarjeta, las cargas se apagan tras un tiempo de sobrecarrera preestablecido.

Instalación y conexión



Funcionamiento



Datos técnicos

Tensión nominal: 230 V~, 50 Hz
Potencia nominal: → W
Bornes de conexión: máx. 2x2,5 mm²
Corriente nominal: 8 A
Tipo de tarjeta: 54 x 86 x 0,85 mm (máx.), inserción vertical
Fusible: electrónico
Protección: contra sobretensiones y protección térmica
Contacto de relé: potencial libre

Elimine el dispositivo separado de la basura doméstica en los puntos de recogida oficiales. El reciclado profesional protege a las personas y al medio ambiente de posibles efectos negativos.

Schneider Electric Industries SAS

Si tiene consultas técnicas, llame al servicio de atención comercial de su país.
schneider-electric.com/contact

en Electronic keycard switch 8 A

Necessary accessories

- To be completed with:
• Frame in corresponding design

For your safety



DANGER HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Safe electrical installation must be carried out only by skilled professionals. Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:

- Connecting to installation networks
- Connecting several electrical devices
- Laying electric cables
- Safety standards, local wiring rules and regulations

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.



DANGER Risk of fatal injury from electric shock.

The output may carry electrical current even when the load is switched off.

- When working on the device: Always disconnect the device from the supply by means of the fuse in the incoming circuit.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Electronic keycard switch getting to know

With the Electronic keycard switch timer, 8 A (hereafter referred to as the key card switch), you can use a key card to switch ohmic, inductive or capacitive loads or to control an external controller in the case of larger loads.

When the card is inserted, the connected loads are switched on.

After removing the card, the loads are switched off after a preset overtravel time.

Installation and connection



Operating



Technical data

Nominal voltage: 230 V~, 50 Hz
Nominal power: → W
Connection terminals: max. 2x2,5 mm²
Nominal current: 8 A
Type of card: 54 x 86 x 0,85 mm (máx.), vertical insertion
Fuse: electronic
Protection: against overvoltages and thermal protection
Relay contact: free potential

Dispose of the device separately from household waste at an official collection point. Professional recycling protects people and the environment against potential negative effects.

Schneider Electric Industries SAS

If you have technical questions, please contact the Customer Care Centre in your country.
schneider-electric.com/contact

pt Interruptor para cartão chave eletrônico 8 A

Acessórios necessários

- A completar com:
• Moldura com o design correspondente

Para a sua segurança



PERIGO PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

A instalação elétrica segura deve realizar-se apenas por profissionais especializados. Os profissionais especializados devem provar que possuem conhecimentos aprofundados nas seguintes áreas:

- Ligação a redes de instalação
- Ligação de vários dispositivos elétricos
- Instalação de cabos elétricos
- Normas de segurança, regulamentos e regras de cablagem locais

O incumprimento destas instruções tem como consequências a morte ou ferimentos graves.

PERIGO Perigo de morte por electrocussão.

A saída pode transportar corrente elétrica mesmo com a carga desligada.

- Quando trabalhar no dispositivo: desligue sempre o dispositivo da alimentação através do fusível do circuito de entrada.

O incumprimento destas instruções tem como consequências a morte ou ferimentos graves.

Interruptor para cartão chave eletrônico – Introdução

Com o temporizador de interruptor para cartão chave eletrônico, 8 A (doravante designado por interruptor para cartão chave), pode utilizar um cartão chave para comutar cargas ohmicas, induutivas ou capacitivas ou para controlar um controlador externo no caso de cargas maiores.

Quando o cartão é inserido, as cargas conectadas são ligadas.

Após remover o cartão, as cargas são desligadas após um tempo de duração predefinido.

Instalação e ligação



Em funcionamento



Informação técnica

Tensão nominal: 230 V~, 50 Hz
Potência nominal: → W
Terminais de ligação: máx. 2x2,5 mm²
Corrente nominal: 8 A
Tipo de cartão: 54 x 86 x 0,85 mm (máx.), inserção vertical
Fusível: electrónico
Protecção: contra sobretensões e protecção térmica
Contacto de relé: potencial livre

Separe o dispositivo do resto lixo doméstico colocando-o num ponto de recolha oficial. A reciclagem profissional protege o ambiente e as pessoas de possíveis efeitos prejudiciais.

Schneider Electric Industries SAS

Para perguntas técnicas, queira contactar o Centro de Atendimento ao Cliente do seu país.
schneider-electric.com/contact

Włącznik prądu na kartę 8 A

Niezbędne akcesoria

Należy uzupełnić wyposażenie w:

- Oprawkę o pasującym wyglądzie

Zachowanie bezpieczeństwa

UWAGA
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA EKSPLOZJI LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Montaż może być wykonywany w sposób bezpieczny jedynie przez wykwalifikowanych pracowników. Kwalifikowani pracownicy powinni wykazywać się dokładną znajomością w następujących dziedzinach:

- Wykonywanie podłączeń do sieci instalacyjnych
- Łączenie kilku urządzeń elektrycznych
- Montaż okablowania elektrycznego
- Normy bezpieczeństwa, miejscowe przepisy i zasady dotyczące okablowania

Niestosowanie się do tych zaleceń może doprowadzić do śmiertelnych obrażeń.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Rzyko śmiertelnych obrażeń w wyniku porażenia prądem.

Wyjście może znajdować się pod napięciem, nawet gdy oświetlenie jest wyłączone.

- Podczas pracy z urządzeniem: Należy zawsze przerwać obwód zasilający urządzenie na bezpieczniku.

Brak zastosowania się do tych zaleceń może doprowadzić do śmiertelnych obrażeń.

Wprowadzenie do włącznika prądu na kartę

Za pomocą programatora czasowego włącznika prądu na kartę 8 A (określonego poniżej jako włącznik na karcie) można przy użyciu karty magnetycznej przełączać odbiorniki rezystancyjne, indukcyjne lub pojemnościowe albo sterować zewnętrznym regulatorem w przypadku wielekszych obciążzeń.

Włożenie karty powoduje włączenie podłączonych odbiorników.

Po wyjęciu karty odbiorniki są wyłączone po upływie zadanego czasu opóźnienia.

Montaż i podłączenie



Obsługa



Dane techniczne

Napięcie znamionowe: 230 V~, 50 Hz

Moc znamionowa: →

Zaciski przyłączeniowe: maks. 2 x 2,5 mm²

Prąd znamionowy: 8 A

Typ karty: 54 x 86 x 0,85 mm (maks.), wprowadzana pionowo

Bezpiecznik: elektroniczny

Zabezpieczenie: przed przepięciami i ochrona termiczna

Styk przekaźnikowy: bezpotencjałowy

Urządzenie przy wyrzucaniu wymaga oddzielenia od odpadów domowych w oficjalnym punkcie zbiórki. Profesjonalny recykling chroni ludzi i środowisko przed potencjalnymi szkodliwymi skutkami.

Schneider Electric Industries SAS

W razie pytań natury technicznej prosimy o kontakt z krajowym centrum obsługi klienta.

schneider-electric.com/contact

Hotelkártya kapcsoló, 8 A

Szükséges tartozékok

Az alábbiakkal kell kiegészíteni:

- megegyező kivitelű keret

Az Ön biztonsága érdekében

VIGYÁZAT
ÁRAMUTÉS, ROBBANÁS VAGY VILLAMOS ÍV VESZÉLYE

A biztonságos villamos telepítés kizárolag képzett szakemberek által hajtatható végre. A képzett szakembereknek bizonyítaniuk kell, hogy rendelkeznek alapvető ismeretekkel a következő területeken:

- szerelőhálózatokhoz történő csatlakoztatás
- több villamos készülék csatlakoztatása
- villamos vezetékek fektetése
- biztonsági szabványok, helyi huzalozási előírások és rendeletek

Az említett utasítások figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérülést von maga után.

VESZÉLY
Áramütés okozta halálos sérülés veszélye!

A kimenet lekapcsolt terhelés mellett is áram alatt lehet.

- Ha a készüléken tevékenységet végez: Mindig válassza le a készüléket a feszültségellátásról a bemenő áramkör biztosítékának segítségével.

Az említett utasítások figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérülést von maga után.

A hotelkártya kapcsoló ismertetése

A hotelkártya kapcsoló időzítő, 8 A (a továbbiakban: kulcskártyás kapcsoló) használatával nagy terhelés esetén kulcskártyával kapcsolhat ohmos, induktív vagy kapacitív terhelést, illetve vezérelhet külső vezérlőt.


A kártya behelyezésekor a csatlakoztatott terhelés bekapcsol.

A kártya kivétele után a terhelés az előre beállított túlfutási idő után kikapcsol.

Po wyjęciu karty powoduje włączenie podłączonych odbiorników.

Po wyjęciu karty odbiorniki są wyłączone po upływie zadanego czasu opóźnienia.

Felszerelés és csatlakoztatás



Működési



Műszaki adatok

Névleges feszültség: 230 V~, 50 Hz

Névleges teljesítmény: →

Csatlakozóterminálök: maks. 2 x 2,5 mm²

Névleges áramerősség: 8 A

Kártya típusa: 54 x 86 x 0,85 mm (maks.),

függőleges behelyezés elektronikus

Biztosíték: túlfeszültség és hő ellen

Relé érintkező: szabad potenciál

A készüléket a háztartási hulladéktól elkülönítve, hivatalos gyűjtőhelyen ártalmatlanítsa. A szakszerű újrahasznosítással kiérdemelhetők az emberek és a környezetet érintő, esetleges negatív hatások.

Schneider Electric Industries SAS

Műszaki problémák esetén vegye fel a kapcsolatot az Ön országában működő ügyfélszolgálatunkkal.

schneider-electric.com/contact

Elektronický spínač hotelových karet 8 A

Nezbytná příslušenství

Třeba doplnit:

- Rámec v příslušném provedení

Pro vaši bezpečnost

NEBEZPEČÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, VÝBUCHU NEBO VZNIKU ELEKTRICKÉHO OBLOUKU

Bezpečnou elektromontáž smí provádět pouze kvalifikovaný technik. Kvalifikovaný technik musí prokázat dobré znalosti v následujících oblastech:

- szerelőhálózatokhoz történő csatlakoztatás
- több villamos készülék csatlakoztatása
- villamos vezetékek fektetése
- biztonsági szabványok, helyi huzalozási előírások és rendeletek

Az említett utasítások figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérülést von maga után.

NEBEZPEČÍ Riziko úmrtí v důsledku úrazu elektrickým proudem.

A kimenet lekapcsolt terhelés mellett is áram alatt lehet.

- Ha a készüléken tevékenységet végez: Mindig válassza le a készüléket a feszültségellátásról a bemenő áramkör biztosítékának segítségével.

Az említett utasítások figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérülést von maga után.

Návod na elektronický spínač hotelových karet

S elektronickým spínačem hotelových karet 8 A (dále jen spínač pro hotelové karty) můžete použít kartu pro přepínání ohmických, indukčních nebo kapacitních zatížení nebo pro ovládání externího ovladače v případě větších zátěží.

Când se inserează cartela, sarcinile conectate sunt activate.

După scoaterea cartelei, sarcinile sunt deconectate după un timp de oprire întârziată presetat.

Instalace a připojení



provozní



Technické údaje

Jmenovité napětí: 230 V~, 50 Hz

Putere nominală: →

Borne de conectare: max. 2 x 2,5 mm²

Připojovací svorky: max. 2x2,5 mm²

Current nominal: 8 A

Tipul cartelii: 54 x 86 x 0,85 mm (max.), inserție verticală

Siguranță fusibilă: electronica

Protectie: împotriva supratensiunilor și protecție termică

Contact de relee: fără potențial

Přístroj nelikvidujte spolu s domovním odpadem, nýbrž predejte ho oficiálnemu sběrnému místu. Odborná recyklace chrání člověka i životní prostředí před potenciálními škodlivými účinky.

Schneider Electric Industries SAS

V případě technických dotazů se prosím obraťte na centrum zákaznické podpory ve vaší zemi.

schneider-electric.com/contact

Comutator cu cartelă de acces electronică 8 A

Accesoriile necesare

Se va completa cu:

- Ramă cu design corespunzător

Pentru siguranța dumneavoastră

PERICOL DE ELECTROCUTARE, EXPLOZIE SAU FORMARE DE ARC ELECTRIC

Instalarea electrică în condiții de siguranță se va executa doar de personal calificat. Personalul calificat trebuie să dispună de cunoștințe aprofunde în următoarele domenii:

- Conectarea rețelei electrice
- Conectarea mai multor dispozitive electrice
- Montarea cablurilor electrice
- Norme de siguranță, norme și regulamente locale de cablare

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la moarte sau provocarea unor leziuni grave.

PERICOL
Pericol de moarte prin electrocutare.

Ieșirea poate fi sub tensiune, chiar dacă s-a deconectat sarcina.

- La executarea unor lucrări la dispozitiv: deconectați întotdeauna dispozitivul de la sursa de alimentare, cu ajutorul siguranței din circuitul de intrare.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la moarte sau la producerea unor leziuni grave.

Informații despre comutatorul cu cartelă de acces electronică

Cu comutatorul cu cartelă de acces electronică, 8 A (denumit în continuare comutator cu cartelă de acces), puteți utiliza o cartelă de acces pentru a comuta sarcini ohmice, inducitive sau capacitive sau pentru a controla un controller extern în cazul unor sarcini mai mari.

Când se inserează cartela, sarcinile conectate sunt activate.

După scoaterea cartelei, sarcinile sunt deconectate după un timp de oprire întârziată presetat.

Montare și conectare



în stare de funcționare



Date tehnice

Tensiune nominală: 230 V~, 50 Hz

Putere nominală: →

Borne de conectare: max. 2 x 2,5 mm²

Curent nominal: 8 A

Sedna



SDD1xx121E

SDD5xx121E



LED 100v W

1470 W






1000 VA

C 10 A, 140μF

1470 W

1000 VA

600 VA



uk Електронний вимикач, керований карткою, 8 A

Необхідні аксесуари

Для заповнення:

- Рамка у відповідному дизайні

Для вашої безпеки

НЕБЕЗПЕЧНО

РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ВИБУХУ Й ДУГОВОГО ПРОБОЮ

Встановлення електричного обладнання повинне здійснюватися тільки кваліфікованими спеціалістами з дотриманням правил техніки безпеки. Кваліфіковані спеціалісти повинні мати підтверджено кваліфікацією в наступних областях:

- Під'єднання до інсталяційних мереж
- Під'єднання кількох електроприладів
- Прокладання електричних кабелів
- правила техніки безпеки, місцеві норми й правила електричного монтажу.

Нехтування цими інструкціями призводить до смерті або серйозних травм.

НЕБЕЗПЕКА

Ризик смертельної травми через ураження електричним струмом.

Навіть коли навантаження вимкнено, вивід може проводити електричний струм.

- Під час роботи з пристроям: завжди відключайте пристрій від джерела живлення за допомогою запобіжника вхідного кола.

Нехтування цими інструкціями призводить до смерті або серйозних травм.

Знайомство з електронним вимикачем, керованій карткою

За наявності Електронний вимикач, керований карткою, 8 A (далі «вимикач з карткою-ключем») перемінні омічні, індуктивні або емісійні навантаження або керувати зовнішнім контроллером у випадку великих навантажень можна за допомогою картки-ключа.

Коли картку вставлено, вмикаються підключені навантаження.

Якщо прибрати картку, навантаження вимикаються через заданий час переходу через крайнє положення.

Монтаж та підключення



Експлуатація



Технічні дані

Номінальна напруга: 230 В~, 50 Гц

Номінальна потужність:

З'єднувальні клеми:

Номінальний струм:

Тип картки:

Запобіжник:

Захист:

Релейний контакт:

Утилізуєте пристрій окремо від побутового сміття, в офіційному пункті приймання. Професійна переробка захистить людей і довкілля від потенційних негативних впливів.

Schneider Electric Industries SAS

Če imate tehnična vprašanja, se obrnite na center za pomoč strankam v vaši državi.

schneider-electric.com/contact

Якщо ви маєте технічні питання, зверніться в центр обслуговування клієнтів у вашій країні.
schneider-electric.com/contact

sl Stikalo za elektronsko kartico 8 A

Potrebni dodatki

Zaključni element:

- okvir ustrezne oblike

Za vašo varnost

NEVARNOST TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA, EKSPLIZIJE ALI PRESKOKE

Varno električno inštalacijo lahko izvedejo samo usposobljeni strokovnjaki. Usposobljeni strokovnjaki morajo dokazati, da imajo poglobljeno znanje na naslednjih področjih:

- priključitev na električno omrežje,
- priključitev več električnih priravov,
- polaganje električnih kablov.
- Varnostni standardi, lokalna pravila in predpisi za izvedbo napeljave

Neupoštevanje teh navodil povzroči smrt ali hude telesne poškodbe.

NEVARNOST

Tveganje smrtne poškodbe zaradi električnega udara.

Izhod je lahko pod napetostjo tudi pri izklopljenem porabniku.

- Pri delih na napravi: Napravo vedno odklopite od vira napajanja s pomočjo varovalke v dovnem tokokrogu.

Neupoštevanje teh navodil povzroči smrt ali hude telesne poškodbe.

Več o stikalu za elektronsko kartico

S stikalo za elektronsko kartico 8 A (v nadaljevanju stikalo za elektronsko kartico), lahko v primeru večjih obremenitev s pomočjo elektronske kartice preklapljate ohmske, induktivne ali kapacitivne obremenitve ali nadzorujete zunanjí krmilník.

Ko je kartica vstavljena, se priključene obremenitve vklopijo.

Ko odstranite kartico, se breme po vnaprej določenem času potovanja izklopi.

Po vložení karty sa pripojené spotrebiče zapnú.

Po vybratí karty sa spotrebiče po prednastavenom čase prepínača vypnú.

Kada se umeće kartica, povezani potrošači su uključeni.

Nakon uklanjanja kartice, potrošači se isključuju nakon prethodno određenog vremena dodatnog rada.

Elektronička sklopka s ključem 8 A

Potreban pribor

Potrebno upotpuniti:
• okvirom odgovarajućeg dizajna

Za vašu sigurnost

OPASNOST OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, EKSPLOZIJE ILI BLJESKA ELEKTRIČNOG LUKA

Sigurni električnu instalaciju moraju izvesti kvalificirani stručnjaci. Kvalificirani stručnjaci moraju raspolagati temeljitim znanjem u sljedećim područjima:

- Spajanje instalacijskih mreža
- Spajanje više električnih uređaja
- Polaganje električnih kabela
- Sigurnosne norme, lokalna pravila i propisi o ozicanju

Ako se ne pridržavate ovih uputa to će dovesti do teških ozljeda ili smrti.

OPASNOST Opasnost od smrtonosne ozljede uslijed strujnog udara.

Izlaz može provoditi električnu struju čak i kad je opterećenje isključeno.

- Tijekom radova na uređaju: Uvijek uredaj od napajanja osiguračem na ulaznom strujnom krugu.

Ako se ne pridržavate ovih uputa to može dovesti do teških ozljeda ili smrti.

Za upoznavanje elektroničke sklopke s ključem

Pomoću elektronička sklopka s ključem 8 A (u nastavku: prekidač za karticu s ključem) možete koristiti karticu s ključem za prebacivanje omskih, induktivnih ili kapacitivnih opterećenja ili za upravljanje vanjskim kontrolerom u slučaju većih opterećenja.

Kad se kartica umetne, priključena se opterećenja uključuju.

Nakon vodenja kartice, opterećenja se isključuju nakon unaprijed postavljenog produljenog vremena.

Instalacija i povezivanje



Rad



Tehnički podaci

Nazivni napon: 230 V~, 50 Hz

Nazivna snaga: → W

Priklučne stezaljke: maks. 2x2,5 mm²

Nazivna struja: 8 A

Vrsta kartice: 54 x 86 x 0,85 mm (maks.), vertikalno umetanje

Osigurač: elektronički

Zaštita: protiv prenapona i toplinska zaštita

Kontakt releja: bezpotencijalan

Uredaj se ne odlaze s kućanskim otpadom, već ga treba odložiti na službenu sakupljalista. Stručnim se recikliranjem ljudi i okoliš štite od potencijalnih negativnih učinaka.

Schneider Electric Industries SAS

U slučaju tehničkih pitanja obratite se servisnoj službi u svojoj zemlji.

schneider-electric.com/contact

Elektroone kaardilülit 8 A

Vajalikud tarvikud

Löpetamiseks koos järgmisega:

- vastava kujundusega raam

Teie turvalisuse huvides

OHT ELEKTRILÖÖGI, PLAHVATUSE VÕI KAARVÄLGU OHT

Ohutu paigaldamise peab teostama koolitud profesional. Koolitud professionalil peavad olema põhjalikud teadmised järgmistes valdkondades:

- Ühendamine magistraalvõrkudesse
- Mitme elektriseadme ühendamine
- Elektrijuhtmete paigaldamine
- Ohutusstandardid, kohalikud juhtmete vedamise reeglid ja regulatsioonid

Nende juhiste mittejärgimine võib põhjustada tõsisid vigastusi või surma.

OHT! Surmava elektrilöögi oht.

Kui seade on välja lülitud, võib väljundseade olla voolu all.

- Seadmega töötamisel: seade tuleb alati sisestuvast vooluallikast kaitse abil lahti ühendada.

Käesolevate juhiste eiramine võib põhjustada tõsisid vigastusi või surma.

Taimeriga elektroonilise kaardi tuvustus

Taimeriga elektroonilist kaarti, 8 A (edaspidi: taimeriga kaart) saate kasutada oomilistele koormustele, induktiivkoormustele või mahtuvuslikele koormustele lülitumiseks või välise kontrolleri puuhul suuremate koormuste juhtimiseks.

Kaart sisestamisel lülitatakse ühendatud koormused sisse. Kaardi eemaldamisel lülitatakse koormused välja pärast eelseadistatud järeljooksua jäätmemist.

Paigaldus ja ühendamine



Käitamine



Tehnilised andmed

Nimipinge: 230 V~, 50 Hz

Nimivõimsus: → W

Ühendusklemmid: max 2 x 2,5 mm²

Nimivoolutugevus: 8 A

Kaardi tüüp: 54 x 86 x 0,85 mm (max), vertikaalne sisestus

Sulavkaitse: Elektrooniline

Kaitse: liigpinge vastu ja termiliseks kaitseks

Relee kontakt: vaba potentsiaaliga

Seadet ei tohi visata olmeprugi hulka, vaid tulub via spetsialsesse kogumispunkti. Professionalne jäätmekeitlus kaitseb inimesi ja keskkonda potentsialsete negativsete toimeite eest.

Schneider Electric Industries SAS

Kui teil peaks tekkima tehnilisi küsimusi, palume pöörduda oma riigi kliendikeskusse.

schneider-electric.com/contact

Elektroniskais viesnīcas kartes slēdzis 8 A

Nepieciešamie piederumi

Jāpapilda ar:

- Atbilstoša dizaina rāmi

Jūsu drošībai

BĪSTAMI! IESPĒJAMS ELEKTROTRIECIENS, EKSPLOZIJA VAI LOKIZLĀDE

Drošu elektroinstalācijas ieřīkošanu var veikt tikai kvalificēti speciālisti. Kvalificētiem speciālistiem padziļināti jāpārziņa šādas jomas:

- pieslēgšana instalācijas tīkliem;
- vairāku elektroierīču pieslēgšana;
- elektrības kabeļu ieřīkošana;
- drošības standarti, vietējie noteikumi un prasības attiecībā uz elektroinstalāciju.

Šo norādījumu neievērošana ir bīstama dzīvībai vai var izraisīt noptinas traumas.

BĪSTAMI!

Nāvējoša elektrotrietciema risks.

Izejā var būt spriegums, pat ja slodze izslēgta.

- Strādājot ar ierīci: vienmēr atvienojiet ierīci no barošanas avota, izmantojot ienākošās strāvas ķedes drošinātāju.

Šo norādījumu neievērošana ir bīstama dzīvībai vai var izraisīt noptinas traumas.

Par elektronisko viesnīcas kartes slēdzi

Kaip naudoti elektroninio rakto-kortelēs jungikļi

Naudodami elektroninės magnetinės kortelēs jungiklis 8 A (toliau – kortelēs jungiklis), kortelē galite naudoti, kad įjungtumėte ominię, induktyviajai ir talpine apkrovos arba valdytumėte išorinį valdklīj, jeigu apkrovos yra didesnės.

Kai kortelē īterpiama, prijungtos apkrovos įjungiamos.

Pašalinus kortelę, apkrovos įjungiamos po iš anksto nustatytos poveiksmio trukmės.

Uzstādīšana un savienojumi



Darbojas



Tehnikie parametri

Nominālais spriegums: 230 V~, 50 Hz

Nominālā jauda: → W

Savienojuma termināli: maks. 2 x 2,5 mm²

Nominālā strāva: 8 A

Kartes tips: 54 x 86 x 0,85 mm (maks.), vertikālne sisestus

Drošinātājs: elektronisks

Aizsardzība: pret pārsriegumiem, termiskā aizsardzība

Releja kontakti: bez potenciāla

Ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, tā ir jānoderod oficiālā savākšanas punktā. Nododot ierīci profesionālai pārstrādei, vide un cilvēki tiek pasargāti no iespējamām negatīvām iedarbībām.

Schneider Electric Industries SAS

Ja jums rodas tehniki jautājumu, lūdzu, sazinieties ar Klientu apkalpošanas centru savā valstī.

schneider-electric.com/contact

Elektroninės magnetinės kortelēs jungiklis 8 A

Būtini priedai

Turi būti užbaigama su:

- Atitinkamos konstrukcijos rēmas

Jūsų saugumui

PAVOJINGA ELEKTROS ŠOKO, SPROGIMO ARBA ARKOS PLIŪPSNIO PAVOJUS

Saugias elektros instalacijas atlīti leidzīma tik kvalifikuočiem elektroķīmiem. Kvalifikuočiem elektroķīmiem padziļināti jāpārziņa šādas jomas:

- pieslēgšana instalācijas tīkliem;
- vairāku elektroierīču pieslēgšana;
- elektrības kabeļu ieřīkošana;
- drošības standarti, vietējie noteikumi un prasības attiecībā uz elektroinstalāciju.

Šo norādījumu neievērošana ir bīstama dzīvībai vai var izraisīt noptinas traumas.

BĪSTAMI!

Mirties nuo elektros smūgio rizika.

Išvadīs galī gatē elektros srovē net ir tāda, kai apkrova yra ījungta.

- Atlikdami su itaisu susijusius darbus: Prieš dirbdam i su itaisu visada atjunkite jū nu šaltinio, išsimdami jējimo grandinēs lyduj saugikli.

Nesilaikant šīu instrukciju gresia mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.

PAVOJUS

Mirties nuo elektros smūgio rizika.

Išvadīs galī gatē elektros srovē net ir tāda, kai apkrova yra ījungta.

- Atlikdami su itaisu susijusius darbus: Prieš dirbdam i su itaisu visada atjunkite jū nu šaltinio, išsimdami jējimo grandinēs lyduj saugikli.

Nesilaikant šīu instrukciju gresia mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.

OPASNOST

Risk of obtaining injuries from electric current.

The installation of electrical equipment should be carried out only by qualified specialists.

- Under normal circumstances, the protective device must be disconnected before work is carried out on the circuit.

Failure to observe these instructions may result in death or serious injury.

Montavimas ir sujungimas



Veikimas