

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**

Nr CE/PL/1264/V1/2024/1149

Nazwa i adres producenta:

**KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków**

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

- (1) **OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED**  
(2) **MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU**

Typ/typy:

- (1) - **MAH PRO 38W 12R-NW, MAH PRO Y 38W 12R-NW,  
MAH PRO 52W 15R-NW, MAH PRO Y 52W 15R-NW,**  
(2) - **MAH PRO SENSOR**

Znak towarowy:

**Kanlux**

Podstawowe parametry:

220-240V~; 50Hz; (1) - klasa I; IP65; IK08; LED SMD: 38W, 52W;  
(2) - klasa II; IP20; max 800VA; CW radar 5,8GHz; P<sub>pr</sub><10mW

Oznaczenie od serii/partii: #BC

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

**Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU**  
**Dyrektywa (EMC) – 2014/30/EU**  
**Dyrektywa (RED) – 2014/53/EU**  
**Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**  
**Dyrektywa (EuP) – 2009/125/EC**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

**EN IEC 60598-1:2021 +A11:2022**  
**EN IEC 60598-2-1:2021**  
**EN 62471:2008**  
**EN 62493:2015 +A1:2022**  
**EN 60669-1:2018**  
**EN IEC 60669-2-1:2022 +A11:2022**  
**ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019**

**ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019**  
**ETSI EN 300 440 V2.2.1:2018**  
**EN IEC 55015:2019 +A11:2020**  
**EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021**  
**EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021**  
**EN IEC 61547:2023**  
**EN IEC 63000:2018**

Informacje dodatkowe:

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015**  
potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

**NWP/WO; ID 1264; S.CE/1149****Radzionków, 08.04.2024**

**Kanlux S.A.**  
Kierownik Laboratorium Badawczego  
Krzysztof Żurek

**Kanlux S.A.**  
Dyrektor Działu Technicznego  
Dariusz Staniczek

**Kanlux SA**  
Kierownik ds. Wdrożeń  
i Certyfikacji Produktów  
Adam Wabnic

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

**Kanlux SA** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | **kanlux.pl**