

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr CE/PL/1218/V1/2023/1123

Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

**(1) OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
(2) OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
Z MIKROFALOWYM CZUJNIKIEM RUCHU**

Typ/typy:

- (1) **IPER LED 10W-NW-x, IPER LED 19W-NW-x,
IPER LED 26W-NW-x, IPER LED 35W-NW-x,**
(2) **IPER LED 10W-NW-x-SE, IPER LED 19W-NW-x-SE,
IPER LED 26W-NW-x-SE, IPER LED 35W-NW-x-SE**

x= O, L

Znak towarowy:

Kanlux

Podstawowe parametry: 220-240V~; 50Hz; klasa II; IP65; LED SMD: 10W, 19W, 26W, 35W; IK10

(2) - CW radar 5,8GHz; P_{pr}<10mW

Oznaczenie od serii/partii: #CJ1

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU**Dyrektywa (RED) – 2014/53/EU****Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863****Dyrektywa (EuP) – 2009/125/EC**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN IEC 60598-1:2021 +A11:2022**EN IEC 60598-2-1:2021****ETSI EN 300 440 V2.1.1:2017****ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019****ETSI EN 301 489-3 V2.3.2:2023****EN 62471:2008****EN 62493:2015****EN IEC 55015:2019 +A11:2020****EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021****EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021****EN 61547:2009****EN IEC 63000:2018**

Informacje dodatkowe:

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015**

potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

NWP/12051; ID 1218; S.CE/1123**Radzionków, 24.10.2023**

Kanlux S.A. Kierownik Laboratorium Badawczego
Kanlux S.A. Dyrektor Działu Technicznego
Kanlux S.A. Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów

Krzysztof Żurek *Dariusz Staniczek* *Adam Wałdnic*

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

Kanlux SA ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 80, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | kanlux.pl