










ARROW IN ARN			INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTALLATIONSANWEISUNGEN					
 SPECYFIKACJA TECHNICZNA: - Napięcie zasilania: 220 - 240VAC 50/60Hz, 176 - 275VDC, 24VDC, 48VDC - Klasa izolacji: II lub III - Stopień ochrony: IP40 lub IP44 - Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h - 3h - Napięcie robocze dla źródła światła: 2,8 - 3,3 V - Znamionowy prąd dla źródła światła: 0,3A - 1A - Źródło światła: 1W - 3W LED - Czas ładowania akumulatora: maksymalnie do 24h - Maksymalny prąd wejściowy na terminalu zasilania: 16A - Odległość rozpoznawania: 25m - Napięcie robocze, przy którym projektowana jest izolacja: 1500V TEMPERATURA OTOCZENIA: - Automociczna: t₁: 0°C + 40°C - Centralna bateria: t₁: 0°C + 50°C CECHY CHARAKTERYSTYCZNE: - Sygnalizacja ładowania akumulatora za pomocą diody LED - Elektroniczne zabezpieczenie przed rozładowaniem baterii - Funkcja automatycznego testowania (opcjonalnie) - Możliwość pracy w trybie awaryjnym lub sieciowo - awaryjnym - Możliwość zastosowania do systemu monitorowania Rubic - Możliwość zastosowania do centralnej baterii - Możliwość zasilania przelotowego - Montaż natynkowy, opcjonalnie podtynkowy - Oprawa przeznaczona do użytku wewnątrz pomieszczeń - Korpus oprawy wykonany z poliwęglanu - Oprawa może być zasilana ciągle lub nieciągłe - Montaż do powierzchni płaskich - Oprawa jest wyposażona w moduł, który pozwala zmieniać tryb pracy na awaryjny ZALECENIA UŻYTKOWE: - Aby zapewnić prawidłową i bezawaryjną pracę oprawy należy przestrzegać następujących zasad: Pakiety akumulatorów muszą współpracować z modułami awaryjnymi. Instalację oprawy powinna wykonać odpowiednia osoba, do takich czynności uprawniona. - Po okresie składowania dłuższym niż 3 miesiące należy podłączyć oprawę do zasilania w celu naładowania akumulatorów. Po zainstalowaniu oprawy powinno nastąpić formatowanie akumulatora poprzez cykl ładowanie w okresie 24h i pełne rozładowanie świeceniem. Należy przeprowadzić trzy pełne cykle formatowania aby uzyskać jak największą pojemność akumulatora. Raz w roku należy przeprowadzić przegląd techniczny oprawy a zwłaszcza akumulatora. Ważne jest zachowanie parametrów temperatury pracy dla pakietów bateryjnych t₁, od 0 do 55°C. Producent zaleca co kilka cykli ładowania, głębokie rozładowanie baterii do niskiego poziomu napięcia, a następnie naładowanie do pełna w celu uniknięcia „efektu pamięci”. - Zabrania się jakichkolwiek zmian w konstrukcji układu elektronicznego. - W przypadku gdy oprawa nie zapewnia podtrzymania zasilania dla znamionowego czasu pracy, należy wymienić akumulator. Producent zaleca wymianę akumulatora co 4 lata. - Źródło zasilania awaryjnego nie może być serwisowane przez użytkownika i powinno być wymienione wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę. - Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę. - Znamionowy strumień światła w trybie awaryjnym wynosi 100%. ZALECENIA PRODUCENTA DOTYCZĄCE MONTAŻU: - Zalecany przekrój poprzeczny przewodu zasilającego 1,5mm². - Podczas podłączania baterii zwrócić szczególną uwagę na prawidłową polaryzację „+” i „-”. - Napiętn należy podłączyć do modułu baterie, a następnie podłączyć zasilanie sieciowe. Podczas podłączania przewodów komunikacyjnych zaizolować ekran, który może prowadzić do zwarcia pozostałych żył komunikacyjnych. Adres oprawy CBS nie może być zdublowany w obrębie jednego obwodu. Podłączając oprawę do systemu FZLV zachować polaryzację „+” , -”. Rysunki zamieszczone w instrukcji mogą nieznacznie różnić się od wyrobów gotowych, w celu poprawnego podłączenia należy postępować zgodnie z naklejką umieszczoną na oprawie. Należy wybrać schemat podłączenia w zależności od wersji oprawy. W przypadku montażu oprawy podtynkowy w sufitach podwieszanych należy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi montażu zawartymi w instrukcji producenta sufitu. Należy nanieść na plan budynku adres oprawy w miejscu jej instalacji, a także na kartę adresową. Adres znajduje się w opakowaniu oprawy. Należy zachować ciągłość przewodu ochronnego PE. WARUNKI GWARANCJI: - Warunkiem uznania gwarancji jest: - Brak uszkodzeń mechanicznych - Brak śladów ingerencji osób trzecich w konstrukcję oprawy a zwłaszcza modułu awaryjnego - Prawidłowa eksploatacja zgodna z zaleceniami - Prawidłowe podłączenie napięcia zasilającego i pakietu akumulatorowego TESTOWANIE OPRAWY (opcjonalnie): - Przycisk testu(opcjonalnie): Istnieje możliwość testowania oprawy za pomocą przycisku testu umieszczonego w obudowie (opcjonalnie). W momencie podłączenia oprawy do napięcia zasilającego zapala się zielona dioda sygnalizująca pojawienie się napięcia w układzie elektronicznym a tym samym ładowanie akumulatora. Wciśnięcie przycisku powoduje aktywację testu oprawy poprzez przerwę w obwodzie a tym samym symulację zaniku napięcia sieciowego i przełączenie przez układ elektroniczny w tryb pracy awaryjnej. Podczas pracy awaryjnej dioda LED przestaje świecić, oprawa jest zasilana z akumulatora. Po zwolnieniu przycisku powraca napięcie sieciowe rozpoczynając się proces ładowania. - Auto Test(opcjonalnie): Test A wyzwalany jest automatycznie co 28 dni. Podczas wykonywania testu A sprawdzane są następujące parametry: wymuszenie pracy awaryjnej oprawy na czas 1 min. Kontrola prądu rozładowania akumulatora. Test B wyzwalany jest automatycznie co 364 dni. Podczas wykonywania testu B sprawdzane są następujące parametry: wymuszenie pracy awaryjnej oprawy na czas zdekodowany dla danej oprawy, kontrola prądu rozładowania akumulatora, kontrola napięcia akumulatora. - Pierwszy test czasu trwania (test sprawdzający) wykoną się za każdym razem po włączeniu zasilania sieciowego i pierwszym naładowaniu akumulatora jeżeli wcześniej nastąpiła całkowita utrata zasilania z obydwa źródeł (nawet chwilowa). Czas od włączenia zasilania do wykonania testu wynosi maksymalnie 36 godzin ale może się wydłużyć jeżeli wystąpią zaniki napięcia sieciowego. - System oświetlenia awaryjne: Możliwe jest testowanie oprawy przy użyciu Systemu: CBS, FZLV, RUBIC. Opis sposobu testowania znajduje się w instrukcji konkretnego systemu. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI dostępne są na stronie internetowej producenta www.awex.eu. Zamówiony towar, który wyprodukowany został wg indywidualnego zamówienia odbiegający od standardowej oferty firmy Awex nie podlega zwrotowi.			 TECHNICAL SPECIFICATION - Supply voltage: 220 - 240VAC 50/60Hz, 176 - 275VDC, 24VDC, 48VDC - Insulation class: II or III - Protection level: IP40 or IP44 - Time of operation in emergency mode: 1h - 3h - Working voltage for Led module: 2,8 - 3,3V - Rated current for light source: 0,3A - 1A - Light source: 1W - 3W LED - Battery charging time : up to 24h - Max input current for supply terminal: 16A - Viewing distance: 25m - Working voltage at which the insulation is designed: 1500V AMBIENT TEMPERATURE: - Self-contained: t₁: 0°C + 40°C - Central battery: t₁: 0°C + 50°C MAIN FEATURES: - Battery charging indication by LED - Electronic protection against total battery discharge - Self-test function (optional) - Operation in emergency or mains and emergency mode available - Using to Rubic system available - Using to central battery available - Possibility of loop-through connection (optional) - Surface assembly, optional recessed - Luminaire designed for indoor use - Assembly to flat surface - Polycarbonate body - The luminaire can be powered maintained or non maintained - Controlgear supplied within this luminaire performs the function of charge/over operation from normal to emergency mode RECOMMENDATIONS FOR USE: - The following rules must be observed to ensure the correct and reliable operation of the fitting: Battery packs must be compatible with emergency modules. Installation of fitting should be made by appropriate person which is authorized for such works. - After a period of storage longer than 3 months, connect the luminaire to the power supply in order to charge the batteries. - After installation of fitting, the formatting of battery must be made while continuous charging for a period of 24 hours and fully discharging it through lighting. Three full formatting cycles must be performed to achieve maximum battery capacity. Technical inspection of the fitting and, in particular, of the battery must be performed once a year. It is important to maintain temperature parameters for battery packs, i.e. from 0 to + 55°C. - The manufacturer recommends that every few charging cycles, deeply discharge the battery to a low voltage level, and then fully charge it to avoid the "memory effect". - It is forbidden to make any changes in electronic system design. - If the fitting does not withstand its rated operation time, the battery must be renewed. - It is recommended by the manufacturer to renew the battery every 4 years. - The electric source for safety service is not a user serviceable item and shall only be replaced by the manufacturer service agent or a similar qualified person. - The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. - Rated luminous flux in emergency mode amounts to 100%. PRODUCER'S GUIDELINES RELATED TO INSTALLATION PROCEDURE: - Recommended cross-section of the power cord: 1,5mm². - During the battery connection, pay attention to proper polarisation „+” and „-”. - The first of all you have to connect battery to inverter and then connect the mains supply. - During the communication cables connection, pay attention to isolation of the cable's shield which can lead to a short circuit of the others communication lines. CBS fitting address cannot be doubled in a single circuit. During connection to the FZLV system, keep the proper polarisation „+” , -”. The drawing enclosed in this instruction may be vary than in the finished products, to a proper connection follow the instruction enclosed in the label attached on a fitting. - Select the wiring diagram according to the luminaire version. In the case of mounting flush fitting in suspended ceilings refer to the instructions of installation, included the manufacturer's instructions ceiling. It is needed to place on a building plan, an fitting's address in a place of installation, and also in the address card. The address is placed in the fitting's packaging. - The continuity of the PE protective conductor must be maintained. TERMS AND CONDITIONS OF WARRANTY: - The condition to acknowledge the warranty is: - No mechanical damage - No evidence of changes made by third party in fitting design and, in particular, emergency module - Proper use, as recommended - Proper connection of supply voltage and battery pack TESTING THE FITTING (optional): - Test Button: It is possible to test the fitting using test button placed in the housing (option). At the time when the supply voltage is connected to the fitting, the green LED lights up indicating the emergence of voltage in the electronic system and thus the battery charging. By pressing the button, the test of fitting is activated through an open circuit, and by this the decay of mains voltage is simulated and the switching over by electronic system to the emergency operation mode is caused. During emergency operation, the LED is no longer lit, the fitting is powered from the battery. When the button is released, the mains voltage returns and the fitting is operated in mains mode, charging process is started. - Auto Test(optional): Test A is run automatically every 28 days. During test A a conversion kit is switched to emergency mode for 1 minute and the following parameters are checked: control of battery power discharge, control of battery. Test B is run automatically every 364 days. During test B a conversion kit is switched to emergency mode for all duration time and the following parameters are checked: control of battery power discharge, control of minimum battery voltage. - The first duration test (checking test) will be performed each time the mains power is switched on and the battery is fully charged if there has been a complete loss of power from both sources (even temporary). The time between switching on the power supply and the test is max. 36 hours, but it may be longer if voltage interruptions occur in the mains. - Emergency Lighting System: It is possible to test the luminaire using the system: CBS, FZLV, RUBIC. The description of the test method can be found in the manual of the specific system. GENERAL CONDITIONS OF WARRANTY are available on manufacturer's website at www.awex.eu. The goods ordered that were manufactured according to the individual order and differ from the standard offer of Awex may be not returned.					
 TECHNISCHE SPECIFIKATION: - Versorgungsspannung: 220 - 240VAC 50/60Hz, 176 - 275VDC, 24VDC, 48VDC - Isolationsklasse: II oder III - Schutzart: IP40 oder IP44 - Betriebsdauer im Notbetrieb: 1h - 3h - Betriebsspannung für Lichtquelle: 2,8 - 3,3 V - Nennstrom für Lichtquelle: 0,3A - 1A - Lichtquelle: 1W - 3W LED - Akkuladzeit: max. bis 24h - Maximaler Eingangsstrom am Versorgungsterminal: 16A - Erkennungsabstand: 25m - Betriebsspannung, bei dem die Isolierung projektiert wird: 1500V UMGEBUNGSTEMPERATUR: - Autonom: t₁: 0°C + 40°C - Zentralbatterie: t₁: 0°C + 50°C. CHARAKTERISTISCHE MERKMALE: - LED-Signalisierung Akkuladung - Elektronische Batterieladungssicherung - Automatische Testfunktion (optional) - Notbetrieb oder Netz- und Notbetrieb möglich - Verwendung für das Rubic Überwachungssystem möglich - Verwendung für die Zentralbatterie möglich - Mitteneinspeisung möglich - Aufputz- oder alternativ Unterputzmontage möglich - Leuchte für den Innenbereich - Leuchtenkörper aus Polycarbonat - Kontinuierliche oder diskontinuierliche Einspeisung der Leuchte möglich - Montage an flachen Grundflächen möglich - Leuchte mit einem Modul ausgerüstet, mit dem in den Notbetrieb umgeschaltet werden kann GEBRAUCHSANWEISUNGEN: Es sind folgende Regeln zu beachten, um einen richtigen und störungsfreien Betrieb der Leuchte zu gewährleisten: Die Akku-Sets müssen mit den Notbetriebmodulen zusammenwirken können. Die Installation der Leuchte muss durch entsprechende, dazu befugte Person durchgeführt werden. Schließen Sie die Leuchte nach einer Lagerzeit von mehr als 3 Monaten an das Stromnetz an, um die Akkus aufzuladen. Nach der Installation der Leuchte ist der Akku im Wege der Langsamladung über 24h und anschließend vollständiger Entladung durch Leuchten zu formatieren. Es sind drei volle Formatierungszyklen durchzuführen, um die maximale Akkukapazität zu erreichen. Einmal im Jahr ist eine technische Inspektion der Leuchte, insbesondere des Akkus, vorzunehmen. Es sind unbedingt die Temperaturwerte für die Batteriesets d. h. von 0 bis 55°C einzuhalten. Der Hersteller empfiehlt, den Akku alle paar Ladezyklen auf ein niedriges Spannungsniveau zu entladen und anschließend vollständig aufzuladen, um den „Memory-Effekt“ zu vermeiden. Es ist untersagt, jegliche Änderungen in der Konstruktion des elektronischen Systems vorzunehmen. Sollte die Leuchte die Aufrechterhaltung der Versorgung für die Nennbetriebszeit nicht gewährleisten, muss der Akku ausgetauscht werden. Der Hersteller empfiehlt es, den Akku alle 4 Jahre auszutauschen. Die Stromquelle für den Sicherheitsdienst ist kein vom Benutzer zu wartender Gegenstand und darf nur vom Kundendienst des Herstellers oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden. Die Lichtquelle, die in dieser Leuchte eingesetzt wurde, soll nur durch den Hersteller oder seinen Service-techniker oder eine vergleichbar qualifizierte Person ausgetauscht werden. Der Nennlichtstrahl im Notbetrieb beträgt 100%. MONTAGEANWEISUNGEN DES HERSTELLERS: Empfohlener Querschnitt des Netzkabels: 1,5mm². Beim Anschließen der Batterie soll auf die richtige „+“ und „-“ Polarität besonders geachtet werden. Es ist zuerst die Batterie am Modul und erst danach die Netzversorgung anzuschließen. Beim Anschließen der Kommunikationsleitungen soll der Schirm abisoliert werden, der zum Kurzschluss der sonstigen Kommunikationsadern führen kann. Die Adresse der CBS-Leuchte darf innerhalb eines Kreises nicht verdoppelt werden. Beim Anschließen am FZLV-System ist die „+“ und „-“ Polarität einzuhalten. Die Zeichnungen in der Anleitung können von den Fertigprodukten leicht abweichen. Zum richtigen Anschluss soll man entsprechend dem Aufkleber an der Leuchte vorgehen. Das Anschlusschema ist je nach der Leuchtenversion auszuwählen. Bei der Unterputzmontage der Leuchte in den Zwischendecken soll man sich mit den Montageanweisungen in der Anleitung des Deckenherstellers bekannt machen. Die Adresse der Leuchte soll in den Bauwerksplan an ihrer Einbaustelle sowie in die Adressenkarte eingetragen werden. Die Adresse befindet sich in der Verpackung der Leuchte. Die Durchgängigkeit des PE-Schutzleiters muss erhalten bleiben. GARANTIEBEDINGUNGEN: Folgende Bedingungen müssen für die Anerkennung eines Garantieanspruchs erfüllt werden: - Keine mechanischen Schäden - Keine Eingriffsspuren von Dritten in die Konstruktion der Leuchte, insbesondere des Notbetriebsmoduls - Ordnungsgemäßer Betrieb entsprechend den Anweisungen - Ordnungsgemäßer Anschluss der Versorgungsspannung und des Akku-Sets LEUCHTENTEST (optional): - Testtaste (optional): Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte mit der Testtaste am Gehäuse (optional) zu testen. Beim Anschließen der Leuchte an die Versorgungsspannung leuchtet die grüne Diode auf, die anzeigt, dass die Spannung im elektronischen System ansteht und somit der Akku geladen wird. Durch Betätigung der Taste wird der Leuchtest durch Unterbrechung des Kreises aktiviert und erfolgt somit die Simulation des Netzspannungsausfalls und die Umschaltung in den Notbetrieb durch das elektronische System. Im Notbetrieb erloscht die LED-Diode, die Leuchte wird vom Akku versorgt. Nach Loslassen der Taste kehrt die Netzspannung zurück und beginnt der Ladevorgang. - Selbsttestfunktion (optional): Der Test A wird automatisch alle 28 Tage ausgelöst. Beim Test A werden folgende Parameter geprüft: Erzwingung des Leuchten-Notbetriebs für 1 Minute, Kontrolle des Akku-Entladestroms. Der Test B wird automatisch alle 364 Tage ausgelöst. Beim Test B werden folgende Parameter geprüft: Erzwingung des Leuchten-Notbetriebs für die für die jeweilige Leuchte bestimmte Zeit, Kontrolle des Akku-Entladestroms, Kontrolle der Akkuspannung. Der erste Dauertest (Prüfungstest) erfolgt jeweils, nachdem die Netzspannung eingeschaltet und der Akku voll aufgeladen wurde, wenn zuvor die Versorgung aus beiden Quellen (auch kurzzeitig) nicht vorhanden war. Die Zeit zwischen dem Einschalten der Netzspannung und der Ausführung des Tests beträgt maximal 36 Stunden, kann jedoch länger werden, falls Spannungsausfälle auftreten. - Notbeleuchtungssystem: Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte unter Einsatz des Systems: CBS, FZLV, RUBIC zu testen. Die Beschreibung der Testmethode ist im Handbuch des jeweiligen Systems zu finden. ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN sind auf der Homepage des Herstellers www.awex.eu zu finden. Die bestellte Ware, die aufgrund einer individuellen, vom Standardangebot der Firma Awex abweichenden Bestellung hergestellt wurde, unterliegt keinem Rückgaberecht.								
Kolor świecenia wskaźnika LED : G = Zielony, R = Czerwony LED indicator light colour : G = Green, R = Red Farbe der LED-Anzeigeleuchte : G = Grün, R = Rot  • częstotliwość migania, blinking frequency, blinkfrequenz • świeci, shining, glänzend • nie świeci, not shining, nicht glänzend	4. R  Błąd źródła światła, błąd układu ładowania; Light source error, charging system error; Lichtquellenfehler, Ladesystemfehler;	5. G  Tryb normalny, ładowanie akumulatora; Normal mode, battery charging; Normalmodus, Batterieladung;						
1. G  Brak komunikacji (RU,RW,RW2); No communication (RU,RW,RW2); Keine Kommunikation (RU,RW,RW2);	6. G  Brak komunikacji, błąd układu ładowania (RU,RW,RW2); No communication, charging system error (RU,RW,RW2); Keine Kommunikation, Ladesystemfehler (RU,RW,RW2);							
2. R  Brak komunikacji, błąd układu ładowania (RU,RW,RW2); No communication, charging system error (RU,RW,RW2); Keine Kommunikation, Ladesystemfehler (RU,RW,RW2);	7. R  Błąd akumulatora; Battery error; Batteriefehler;							
3. G  Błąd źródła światła; Light source error; Lichtquellenfehler;								
220-240V AC 50-60Hz 176-275V DC 24V DC 48V DC LED IP40 IP44      								
			1					
			23.3					

ARROW IN ARN			INSTRUCTIONS D'INSTALLATION INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE			awex					
F R SPECIFICATION TECHNIQUE: -Tension d'alimentation : 220 - 240VAC 50/60Hz, 176 - 275VDC, 24VDC, 48VDC -Classe de isolation: II ou III -Niveau de protection : IP40 ou IP44 -Autonomie en mode secouru : 1h - 3h -Tension de service de la source lumineuse : 2,8 - 3,3 V -Courant de service de la source lumineuse : 0,3A - 1A -Source lumineuse : 1W - 3W LED -Temps de charge de l'accumulateur : 24 h maximum -Courant maximal d'entrée du dispositif d'alimentation : 16A -Distance de reconnaissance : 25m -Tension de service prise en compte pour la conception de l'isolation : 1500 V TEMPÉRATURE AMBIANTE: - Version autonome : t: 0°C + 40°C CONCEPTION ET FONCTIONNALITÉS: - Signalisation de la charge par une diode LED - Protection électronique de décharge de l'accumulateur - Fonction de test (option AT) - Peut fonctionner en mode secouru ou en mode mixte, secteur et secouru - Disponible en version pour système RUBIC UNA - Peut fonctionner sur la batterie centrale - Accepte l'unité d'alimentation de type canalis - Pose en montage apparent, pose encastrée disponible en option - Luminaire pour usage intérieur - Montage sur une surface plane - Boîtier du luminaire réalisé en polycarbonate - Luminaire peut être alimenté en continu ou non - Luminaire équipé d'un module permettant de basculer en mode secouru CONSEILS À L'UTILISATEUR: Pour assurer un fonctionnement normal et fiable du luminaire les règles suivantes de bon usage doivent être respectées : Les groupes armoirés d'énergie doivent être compatibles avec les luminaires de secours. L'installation des luminaires devra être effectuée par une personne qualifiée. Après une période de stockage supérieure à 3 mois, branchez le luminaire sur secteur afin de recharger les batteries. Après l'installation du luminaire il faut impérativement formater l'accumulateur en le chargeant d'une manière continue pendant 24 heures et puis le décharger complètement en basculant le luminaire en mode secouru. Pour qu'il puisse atteindre sa capacité maximale, l'accumulateur devra subir trois cycles complets de formatage. Un contrôle technique du luminaire, notamment de l'accumulateur, devra être effectué une fois par an. Le bon fonctionnement des accumulateurs exige le respect de la plage de températures de service, soit 0 à 55°C. Et fabricant recommande que, cada pocos ciclos de carga, descargue completamente la batería a un nivel de voltaje bajo y luego cargue completamente para evitar el "efecto memoria". Il est interdit d'effectuer toutes modifications des composants électroniques du luminaire. Dès lors que l'autonomie nominale du luminaire ne peut plus être assurée, le changement de l'accumulateur s'impose. Le fabricant recommande de changer l'accumulateur tous les 4 ans. La source électrique du service de sécurité n'est pas un élément réparable par l'utilisateur et ne doit être remplacée que par l'agent de service du fabricant ou une personne qualifiée similaire. La source lumineuse utilisée par ce luminaire ne doit être changée que par le fabricant ou son SAV agréé, ou par une personne qualifiée. Le flux lumineux nominal en mode secouru est de 100 %. RECOMMANDATIONS DU FABRICANT RELATIVES À LA POSE: Section transversale recommandée du cordon d'alimentation: 1,5mm². En branchant la batterie faites attention au respect des polarités « + » et « - ». Toujours brancher d'abord les batteries au module, et seulement après brancher l'alimentation de secteur. En raccordant les câbles de communication BUS, prendre le soin d'isoler le blindage pour empêcher que celui-ci provoque un court-circuit des autres fils COM. L'adresse d'un luminaire CBS adressable ne devra pas être doublée sur un même circuit. En raccordant le luminaire sur un système FZLV n'oubliez pas de respecter les polarités « + » et « - ». Les dessins illustrés par la notice peuvent être légèrement différents des produits finis, pour raccorder les luminaires correctement suivez les instructions données sur l'étiquette collée sur le luminaire. Sélectionnez le schéma de raccordement en fonction de la version du luminaire à raccorder. Pour les luminaires à encastrer dans les faux-plafonds, tenez compte des préconisations du fabricant des faux-plafonds. Reportez l'adresse des luminaires adressables sur un plan d'installation, sur le lieu de son installation et sur la liste des adresses. L'adresse est donnée dans l'emballage du luminaire. La continuité du conducteur de protection PE doit être maintenue. CONDITIONS DE GARANTIE: Les réclamations faisant appel à la garantie sont recevables sous conditions suivantes : -Absence de dommages mécaniques -Absence de traces d'une intervention effectuée par un tiers au niveau du luminaire, notamment au niveau du module de secours -Utilisation conforme et le respect des règles de bon usage -Raccordement conforme du luminaire sur le réseau d'alimentation et sur l'armoire d'énergie TEST DU LUMINAIRE (option AT): - Bouton de test (option): Le luminaire peut être contrôlé avec le bouton de test placé sur le boîtier (option). Lorsque le luminaire est mis sous tension, un voyant vert s'allume pour signaler la présence de la tension dans le circuit électronique, ce qui signifie la mise en charge de l'accumulateur. L'appui sur le bouton de test active la fonction de test du luminaire : une coupure du circuit a lieu en simultané ainsi l'absence de secteur, le circuit électronique bascule le luminaire en mode secouru. Lorsque le luminaire fonctionne en mode secouru, le voyant LED s'éteint et le luminaire est alors alimenté par l'accumulateur. Le relâchement du bouton de test fait rétablir le secteur et la charge de l'accumulateur recommence. -Auto test(option AT): Le test A est lancé automatiquement tous les 28 jours. Les paramètres contrôlés sont les suivants : Forçage du mode secouru du luminaire pour 1 minute. Contrôle du courant de décharge de l'accumulateur. Le test B est lancé automatiquement tous les 364 jours. Les paramètres contrôlés sont les suivants : Forçage du mode secouru du luminaire pour le temps qui lui est assigné. Contrôle du courant de décharge de l'accumulateur. Contrôle de la tension de l'accumulateur. Un premier test de durée (test de contrôle) s'effectue à chaque mise sous tension secteur et quand la batterie est complètement chargée lorsqu'il y a eu coupure complète d'alimentation (même temporaire) en provenance des deux sources. Le délai entre la mise sous tension et le test est de 36 heures maximum, mais peut être prolongé en cas de coupures de courant. - Système d'éclairage de secours : Il est possible de tester le luminaire avec les systèmes suivants : CBS, FZLV, RUBIC UNA. La description de la méthode d'essai se trouve dans le manuel du système spécifique. LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE sont disponibles sur le site internet du fabricant : www.awex.eu. Pour les marchandises réalisées selon un cahier des charges spécifique du Client, différentes des références proposées dans le cadre de l'offre standard de la société Awex, aucun retour ne sera accepté. Manuel détaillé disponible sur le site Web du fabricant www.awex.eu			I T SPECIFICA TECNICA: - Tensione di alimentazione: 220 - 240VAC 50/60 Hz, 176 - 275 VDC, 24 VDC, 48 VDC - Classe di isolamento: II o III - Livello di protezione: IP40 o IP44 - Autonomia in modalità di emergenza: 1h - 3h - Corrente di lavoro per modulo Led: 2,8 - 3,3V - Corrente nominale per sorgente luminosa: 0,3A - 1A - Sorgente luminosa: 1W - 3W LED - Tempo di ricarica della batteria: fino a 24 ore - Corrente d'ingresso massima per terminale di alimentazione: 16A - Distanza di visibilità: 25m - Tensione di lavoro isolamento: 1500V TEMPERATURA AMBIENTE: - Autonomo: t: 0°C + 40°C CARATTERISTICHE PRINCIPALI: - Indicazione di carica della batteria tramite LED - Protezione elettronica contro la scarica profonda della batteria - Funzione di autotest (opzionale) - Funzionamento in emergenza o rete e modalità di emergenza disponibili - Utilizzo del sistema Rubic disponibile - Utilizzo della batteria centrale disponibile - Connessione passante possibile (opzionale) - Montaggio superficiale, incasso opzionale - Apparecchio per uso interno - Montaggio su una superficie piana - Corpo in polycarbonato - L'apparecchio d'illuminazione può essere Sempre acceso e in emergenza - Le apparecchiature di controllo fornite all'interno di questo apparecchio svolgono la funzione di operazione di commutazione della modalità normale a quella di emergenza RACCOMANDAZIONI PER L'USO: Le seguenti regole devono essere rispettate per garantire il corretto e affidabile funzionamento dell'apparecchio: Le batterie devono essere compatibili con i moduli di emergenza. L'installazione dell'apparecchio deve essere Eseguito da personale competente per tali lavori. Dopo un periodo di stoccaggio superiore a 3 mesi, collegare l'apparecchio all'alimentazione per caricare le batterie. Dopo l'installazione dell'apparecchio, la formattazione della batteria deve essere effettuata durante la ricarica continua per un periodo di 24 ore e scaricandolo completamente in modalità emergenza. Per ottenere ciò, è necessario eseguire tre cicli di formattazione completi della batteria. La manutenzione dell'apparecchio e, in particolare, della batteria deve essere eseguito una volta all'anno. È importante mantenere i parametri di temperatura per i pacchi batteria, da 0 a + 55 ° C. Il produttore consiglia di scaricare completamente la batteria ogni pochi cicli di ricarica a un livello di bassa tensione, quindi di ricaricarla completamente per evitare l' "effetto memoria". È vietato apportare modifiche alla progettazione del sistema elettronico. Se l'apparecchio non resiste al tempo di funzionamento nominale, è necessario sostituire la batteria. Si consiglia di rinnovare la batteria ogni 4 anni. La sorgente elettrica per il servizio di sicurezza non è un elemento riparabile dall'utente e deve essere sostituito solo dall'agente di assistenza del produttore o da una persona qualificata simile. La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal produttore o dal suo agente di servizio o una persona qualificata. Il flusso luminoso nominale in modalità di emergenza è pari Al. 100%. LINEE GUIDA DEL PRODUTTORE CORRELATE ALLA PROCEDURA DI INSTALLAZIONE: Sezione trasversale consigliata del cavo di alimentazione: 1,5mm². Durante il collegamento della batteria, prestare attenzione alla corretta polarizzazione "+ " e "-". Prima di tutto collegare la batteria all'inverter e quindi collegare l'alimentazione di rete. Durante il collegamento dei cavi di comunicazione, prestare attenzione all'isolamento della schermatura del cavo che può portare a un corto circuito delle altre linee di comunicazione. L'indirizzo apparecchio CBS non può essere duplicato nello stesso circuito. Durante la connessione al sistema FZLV, mantenere la polarizzazione corretta, "+ ", "- ". Le figure allegate a queste istruzioni possono variare rispetto ai prodotti finiti; per una corretta connessione seguire le istruzioni riportate sull'etichetta presente su ogni apparecchio. Selezionare lo schema elettrico in base alla versione dell'apparecchio. In caso di montaggio nei controsoffitti fare riferimento alle istruzioni di installazione. È necessario posizionare l'apparecchio su un piano di lavoro, inserire l'indirizzo dell'apparecchio secondo la sua locazione di installazione, e anche nella planimetria. Le etichette di indirizzamento sono inserite nella confezione dell'apparecchio. La continuità del conduttore di protezione PE deve essere mantenuta. TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA: La condizione per riconoscere la garanzia è: - Nessun danno meccanico - Nessuna modifica apportata da terzi nella progettazione dell'apparecchio e, in Particolare sul modulo di emergenza - Uso corretto, come raccomandato -Corretto collegamento della tensione di alimentazione e del pacco batteria TEST DELL'APPARECCHIO (opzionale): -Pulsante di test: è possibile testare il raccordo utilizzando il pulsante di test posizionato nell'alloggiamento (opzione). Al momento in cui la tensione di alimentazione è collegata all'apparecchio, il LED verde si accende indicando la presenza di tensione nel sistema elettronico e quindi la carica della batteria. Premendo il pulsante, il test funzionale viene attivato simulando l'apertura del circuito, e da ciò la mancanza della tensione di rete. Durante il funzionamento in emergenza, il LED verde è spento, l'apparecchio è alimentato dalla batteria. Quando il pulsante viene rilasciato, la tensione di rete ritorna e l'apparecchio viene riavviato in modalità rete, con conseguente processo di ricarica della batteria. -Test automatico (opzionale): il test A (funzionale) viene eseguito automaticamente ogni 28 giorni. Durante il test A, il kit di conversione commuta in modalità emergenza per 1 minuto e vengono controllati i seguenti parametri: scarica della batteria, verifica della batteria e sorgente luminosa. Il test B (autonomia) viene eseguito automaticamente ogni 364 giorni. Durante il test B il kit di conversione viene avviato in modalità emergenza per tutta la durata dell'autonomia nominale. vengono controllati i seguenti parametri: controllo della scarica della batteria, controllo del minimo voltaggio batteria. Il primo test del tempo di durata (test di verifica) si esegue all'ogni accensione dell'alimentazione di rete e dopo il caricamento completo della batteria se prima si è verificata una completa interruzione di corrente da entrambe le fonti (anche momentanea). Il tempo che passa dall'accensione dell'alimentazione fino all'esecuzione del test è di 36 ore al massimo, ma può diventare più lungo se ci saranno interruzioni di corrente. -Sistema di illuminazione di emergenza: è possibile testare l'apparecchio usando il sistema: CBS, FZLV, RUBIC. La descrizione del metodo di prova si trova nel manuale del sistema specifico. CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA sono disponibili sul sito Web del produttore all'indirizzo www.awex.eu. Le merci ordinate sono state fabbricate in base al singolo ordine.								
Couleur de l'indicateur LED : G = Vert, R = Rouge Colore indicatore LED : G = Verde, R = Rosso Color del indicador LED : G = Verde, R = Rojo			fréquence de clignotement, frequenza di lampeggio, frecuencia de parpadeo - allumée, luminoso, resplandeciente - éteinte, non splende, que no brilla			4. R  0,5s 0,5s 0,5s			Erreur de source lumineuse, erreur du système de charge; Errore sorgente luminosa, errore del sistema di ricarica; Error de fuente de luz, error del sistema de carga;		
1. G R  1,3s 0,2s 0,3s 0,2s			Pas de communication (RU,RW,RW2); Nessuna comunicazione (RU,RW,RW2); Sin comunicacion (RU,RW,RW2);			5. G  1,9s 0,1s			Mode normal, charge de la batterie; Modalità normale, carica della batteria; Modo normal, carga de batería;		
2. R  1,3s 0,2s 0,3s 0,2s			Pas de communication, erreur du système de charge (RU,RW,RW2); Nessuna comunicazione, errore del sistema di ricarica (RU,RW,RW2); Sin comunicaci3n, error del sistema de carga (RU,RW,RW2);			6. G  1,3s 0,2s 0,3s 0,2s			Mode normal, batterie chargée; Modalità normale, batteria carica; Modo normal, batería cargada;		
3. G R  0,5s 0,5s 0,5s			Erreur de source lumineuse; Errore della sorgente luminosa; Error de fuente de luz;			7. R  0,5s 0,5s 0,5s			Erreur de batterie; Errore batteria; Error de batería;		
220-240V AC 50-60Hz 176-275V DC 24V DC 48V DC LED IP40 IP44         			2			23.3					

ARROW IN

ARN

INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTALLATIONSANWEISUNGEN
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE



1

2

3

3a- SELF-CONTAINED, DALI 3b- CBS,
3c- CBS-E,
3d- FZLV, FZLV II, 3e- RU, RW, RW2

4

SELF-CONTAINED, DALI, RU, RW, RW2
CONNECT THE BATTERY!

5

5a

5B

5C

TEST BUTTON(OPTIONAL)


CBS-E, FZLV, FZLV II,
RU, RW, RW2, DALI

Model	Test Result
CBS-E	1
FZLV	2
FZLV II	2
RU	1
RW	2
RW2	2
DALI	2


4

23.3


3A SELF-CONTAINED, DALI




CONNECT THE BATTERY





3B CBS




3C CBS-E



3D FZLV, FZLV II



3E RU, RW, RW2



CONNECT THE BATTERY

